



**CENTRES HOSPITALIERS
DE SAINTES ET
DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY**

Une micro fuite de gaz à la blanchisserie de l'hôpital

Suite à une odeur gaz survenue au sein de notre blanchisserie lundi 8 mai aux alentours de 12h30, les équipes d'urgence sécurité gaz de GRDF ont été prévenues.

Un technicien s'est rapidement rendu sur les lieux, les pompiers ont été établis, un périmètre de sécurité a été établi et une trentaine de personnes ont été évacuées par mesures de précaution.

Après avoir procédé à une recherche minutieuse, le technicien a identifié une micro fuite de gaz qui n'aurait engendré aucun dégât, aucune accumulation de gaz n'ayant été constatée en raison d'une ventilation adaptée.

Les réparations effectuées, tout est rapidement revenu dans l'ordre.

CONTACT PRESSE

DIRECTION COMMUNICATION :

■ Christopher Albano - Directeur en charge de la communication, du marketing, de la culture et du mécénat - ☎ 07 85 82 92 88

■ Mathilde Cosnier - Responsable communication - ☎ 05 46 95 12 06
cellule-communication@ch-saintonge.fr - cellule-communication@ch-angely.fr

